

СПРАВКА
о состоянии мощностей теплоснабжения
МУП «Теплосервис»

№ п/п	Наименование котельной	Фактическая мощность теплогенерации Гкал/час			Подключенная нагрузка потребителей Гкал/час			Свободные мощности по подключенно нагрузок Гкал/час		
		отопление	ГВС	Всего	отопление	ГВС	Всего	отопление	ГВС	Всего
1.	Котельная №1 ул. Советская, 111	5,02	0,274	5,294	5,026	0,274	5,3	-0,006 дефицит	0	-0,006 дефицит
2.	Котельная №2 ул. Грина, 37	6,554	0,38	6,934	5,554	0,38	5,934	1	0	1
3.	Котельная №4 ул. Советская, 100	0,57	0	0,57	0,57	0	0,57	0	0	0
4.	Котельная №5 ул. Свердлова, 37	3,1	0,13	3,23	3,1	0,13	3,23	0	0	0
5.	Котельная №6 с. Успенское	0,34	0,01	0,35	0,34	0,01	0,35	0	0	0
6.	Котельная №7 ул. Городищенская, 30	4,712	0,15	4,862	2,212	0,15	2,362	2,5	0	2,5
7.	Котельная №8 пер. Бакулевский, 2	4,274	0,09	4,364	1,374	0,09	1,464	2,9	0	2,9
8.	Котельная №9 ул. Горького, 25	3,88	0,24	4,12	3,88	0,24	4,12	0	0	0
9.	Котельная №10 ул. М. Конева, 57	0,64	0,01	0,65	0,64	0,01	0,65	0	0	0
10.	Котельная №11 ул. Преображенская, 18	1,27	0	1,27	1,28	0	1,28	-0,01 дефицит	0	-0,01 дефицит
11.	Котельная №12 с. Межколхозстрой	0,39	0	0,39	0,39	0	0,39	0	0	0
12.	Котельная №15 ул. Рабочая, 17	0,21	0,01	0,22	0,21	0,01	0,22	0	0	0
13.	Котельная №16 ул. Корго, 3	5,09	0,49	5,58	5,09	0,49	5,58	0	0	0
14.	Котельная №18 д. Оглоблино	0,03	0	0,03	0,03	0	0,03	0	0	0
15.	Котельная №19 ул. Советская, 14	4,48	0,24	4,72	4,52	0,24	4,76	-0,04 дефицит	0	-0,04 дефицит
16.	Котельная №20 ул. Ломоносова	1,844	0,136	1,98	1,844	0,136	1,98	0	0	0

Примечание: данные приведены по состоянию на 30.01.2019 г.